

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2018 W PUBLICZNEJ SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W KRAPKOWICACH

Lp.	Kontrolujący	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Firma U-H Polenit	Styczeń 2018	Wykonanie usługi konserwacji warsztatowej sprzętu p.poż. Gasnice zostały poddane czynnościom konserwacyjno-rewizyjnej	Nie stwierdzono	Zgodnie z obowiązującymi przepisami normami i zaleceniami podręcznego sprzętu gaśniczego	-
2.	Firma U-H Polenit	Styczeń 2018	Badania sprawności technicznej instalacji hydrantowej	Nie stwierdzono	Badana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa na terenie ZSS nr 1 spełnia wymagania w zakresie wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego	-
3.	Firma U-H Polenit	Styczeń 2018	Próba wytrzymałości do dalszej eksploatacji 7 węży hydrantowych	Nie stwierdzono	Węże hydrantowe spełniają wymogi techniczne.	
4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznychw Opolu	3-12 stycznia 2018	Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalenia uprawnień do świadczeń, wniosków o świadczenia emerytalne, zaświadczeń i zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych	Nie stwierdzono	Brak zaleceń	
5	PSSE Krapkowice	15.01.2018	Kontrola sanitarna w związku z trwającym wypoczynkiem zimowiskiem	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie	
6.	Inspektor BHP, konserwator	25.01.208	Kontrola klas, korytarzy, kuchni, świetlicy, sali gimnastycznej, szatni i pozostałych pomieszczeń pod kątem BHP	protokół	Drobne usterki zgłoszone p.konserwatorowi do usunięcia do 28.02.2018	

7.	Inspektor BHP, konserwator	31.01.2018	Kontrola obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa	protokół	Gotowość do zajęć w II semestrze 2017/2018; drogi ewakuacyjne i ich oznakowanie spełniają normy bezpieczeństwa; sprzęt sportowy jest sprawny, obiekty sportowe bezpieczne	
8.	Inspektor BHP, konserwator	28.02.2018	Kontrola oświetlenia w salach lekcyjnych, dróg ewakuacyjnych i ich oznakowania	protokół	Oświetlenie – bardzo dobre, drogi ewakuacyjne i ich oznakowanie spełniają normy bezpieczeństwa; gotowość do kontynuowania zajęć dydaktycznych	
9.	P.P.H.U”Motta”	12.03.2018	Deratyzacja okresowa-wiosenna	protokół	bez uwag	
10.	Inspektor BHP, konserwator	26.03.2018	Kontrola obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa	protokół	Sprzęt sportowy jest sprawny obiekty sportowe bezpieczne	
11.	Inspektor BHP, konserwator	29.03.2018 30.03.2018	Kontrola obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa	protokół	Drogi ewakuacyjne i ich oznakowanie spełniają normy bezpieczeństwa; gotowość do kontynuowania zajęć dydaktycznych	
12.	Inspektor BHP, konserwator	24.04.2018 – 30.04.2018	Kontrola obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa	protokół	Gotowość do kontynuowania zajęć dydaktycznych; drogi ewakuacyjne i ich oznakowanie spełniają normy bezpieczeństwa; sprzęt sportowy jest sprawny, obiekty sportowe bezpieczne	
13.	Zakład Usług Kominarskich	15.05.2018	Okresowa kontrola przewodów kominowych	Protokół	Przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy, przewody nadają się do dalszej eksploatacji	
14.	Inspektor BHP, konserwator	28.05.2018 - 29.05.2018	Kontrola obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa	Protokół	Gotowość do kontynuowania zajęć dydaktycznych; drogi ewakuacyjne i ich oznakowanie spełniają normy bezpieczeństwa;	

					sprzęt sportowy jest sprawny, obiekty sportowe bezpieczne	
15.	Inspektor BHP, konserwator	28.05.2018 - 29.05.2018	Kontrola obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa	Protokół	Drogi ewakuacyjne i ich oznakowanie spełniają normy bezpieczeństwa; sprzęt sportowy jest sprawny, obiekty sportowe bezpieczne;	Zużyty i zepsuty sprzęt sportowy należy odpisać i wybrakować; zakupić nowe środki dydaktyczne
16.	Inspektor BHP, konserwator	22.06.2018	Kontrola dróg ewakuacyjnych i ich oznakowania	Protokół	Drogi ewakuacyjne i ich oznakowania spełniają normy bezpieczeństwa, należy dokonać ich konserwacji w okresie wakacji	
17.	Inspektor BHP, konserwator	26.06.2018	Kontrola stanu technicznego sprzętu sportowego oraz obiektów sportowych	protokół	Sprzęt sportowy jest sprawny obiekty sportowe są bezpieczne i korzystanie z nich nie stanowi zagrożenia dla ćwiczących	Zużyty i zepsuty sprzęt sportowy należy odpisać i wybrakować; zakupić nowe środki dydaktyczne
18.	Inspektor BHP, konserwator	29.08.2018	Kontrola obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa	Protokół	Gotowość szkoły do zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019	
19.	UMiG Wydział Oświaty	31.08.2018	Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 oraz stan bezpieczeństwa i higieny pracy w tym stan bhp na boisku szkolnym	Protokół	W kontrolowanym zakresie szkoła spełnia wymagania przepisów bhp, jest właściwie przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego	
20	Komisja Rewizyjna ZPR	12.09.2018	Funkcjonowanie Ośrodka Szkolenia sportowego ZPRP-organizacja		Brak uwag	
21	P.P.H.U" Motta"	17.10.2018	Deratyzacja okresowa-jesienna	protokół	brak uwag	
22	PSSE Krapkowice	29.10.2018	Akcja Ważenia tornistrów	Nie stwierdzono	Brak uwag	

23	UMiG Wydział Oświaty	21.11.2018	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniu SIO- stan na 30.09.2018	Nie stwierdzono	brak uwag	
24	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe	21.11.2018	Przegląd techniczny instalacji gazowej; Przegląd techniczny instalacji gazowej od kurka głównego do instalacji w lokalu użytkowym Przegląd wodno-kanalizacyjny	Protokoły	Prawidłowa bez uwag	
25	PSSE Krapkowice	23.11.2018	Ocena stanu sanitarnego kuchni, i zaplecza, jadłospis Ocena warunków higieniczno-technicznych pomieszczeń i otoczenia, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin, pomiary temperatur w pomieszczeniach, kontrola dokumentacji	W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono	Brak uwag	
26	Studio Architektury	13.11.2018	Kontrola okresowa stanu technicznej sprawności obiektu –kontrola roczna jesień 2018		Kontrolować spękania ścian zewnętrznych, wykonać termomodernizację budynku. Naprawić uszkodzone włączniki światła w piwnicy, naprawić mocowania instalacji odgromowej na dachu budynku szkoły, przy obfitych opadach śniegu odśnieżać dach na Sali gimnastycznej. Okresowo czyścić rynny i rury spustowe	

27	PSSE Krapkowice	28.11.2018	Ocena realizacji programu "Bieg po zdrowie"	Program zrealizowany prawidłowo	Brak uwag	
28	Inspektor BHP, przew. zespołu przedmiotowego wf	27.12.2018	Kontrola stanu technicznego sprzętu sportowego oraz obiektów sportowych	protokół	Magazyn jest wyremontowany, sprzęt sportowy przechowywany jest prawidłowo i nie zagraża bezpieczeństwu, siłownia i boiska spełniają wymogi bezpieczeństwa	Nie ma przeciwwskazań do korzystania z obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego