

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2017 W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH Nr 1 W KRAPKOWICACH

Lp.	Kontrolujący	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Firma U-H Polenit	Styczeń 2017	Wykonanie usługi konserwacji warsztatowej sprzętu p.poż. Gaśnice zostały poddane czynnościom konserwacyjno-rewizyjnej	Nie stwierdzono	Zgodnie z obowiązującymi przepisami normami i zaleceniami podręcznego sprzętu gaśniczego	-
2.	Firma U-H Polenit	Styczeń 2017	Badania sprawności technicznej instalacji hydrantowej	Nie stwierdzono	Badana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa na terenie ZSS nr 1 spełnia wymagania w zakresie wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego	-
3.	Firma U-H Polenit	Styczeń 2017	Próba wytrzymałości do dalszej eksploatacji 7 węży hydrantowych	Nie stwierdzono	Węże hydrantowe spełniają wymogi techniczne.	
4.	KPPSP Krapkowice	25.01.2017	Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku ZSS nr 1-(dot.zimowiska 2017)	Brak protokołu z badań i pomiaru ciśnienia w hydrancie zewnętrznym , brak oznakowania	Przeprowadzono badania i pomiar ciśnienia w hydrancie zewnętrznym -25.01.2017;	
5.	Firma U-H Polenit	25.01. 2017	Badania sprawności technicznej instalacji hydrantowej w hydrancie zewnętrznym	Nie stwierdzono	Badana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa na terenie boiska ZSS nr 1 spełnia wymagania w zakresie wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego	
6.	Specjalista ds. bhp ZSS1	02.02.2017	Przegląd obiektów ZSS nr 1 pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków	Nie stwierdzono	Brak	

7.	PSSE Krapkowice	16.02.2017	Ocena warunków techniczno-sanitarnych pomieszczeń i otoczenia, kontrola dokumentacji podczas trwania wypoczynku w miejscu zamieszkania	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie	
8.		10.03.2017	Pomiary oświetlenia	Nie stwierdzono	Ocena oświetlenia-pozytywna	
9.	PPHU „Motta”	21.03.2017	Deratyzacja okresowa-wiosenna	Nie stwierdzono	brak	
10.	Agencja Rynku rolnego	18.05.2017	Kontrola w ramach nadzorów akcja "Szlanka mleka"- IX-X.2017	Nie stwierdzono	brak	
11.	Zakład Usług Kominarskich –	15.05.2017	Kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami	Nie stwierdzono	Przewody kominowe drożne ciąg prawidłowy, przewody nadają się do dalszej eksploatacji	
12.	Dyrektor ZSS nr 1-wicedyrektor	22.05.2017	Kontrola dotycząca prawidłowości przekazywania danych w sprawozdaniu SIO na dzień 30.09.2012	Protokół		
13.	Studio Architektury	30.05.2017	Kontrola roczna stanu technicznej sprawności obiektu –kontrola roczna wiosna 2017	miejscowe uszkodzenia spustowych rur żeliwnych	Naprawić uszkodzone żeliwne rury spustowe, kontrolować spękania ścian zewnętrznych, wykonać termomodernizacje budynku, wyczyścić rynny i rury spustowe, usunąć zalegające piłki (przy obfitych opadach śniegu 9powy.30cm) dach nad salą gimnastyczna należy odśnieżyć.	
14.	Specjalista ds. bhp ZSS1	22.08.2017	Kontrola pomieszczeń administracyjnych i	Protokół	Wydano zalecenia- protokół	

			dydaktycznych pod względem ich bezpieczeństwa			
15.	UMiG Wydział Oświaty	23.08.2017	Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce.			
16.	Specjalista ds. bhp	22.08.2017	Rekontrola pomieszczeń administracyjnych i dydaktycznych pod względem ich bezpieczeństwa	Protokół		
17.	PSSE Krapkowice	31.08.2017	Kontrola obiektu przed rozpoczęciem roku szkolnego	Protokół		
18.	PSSE Krapkowice	27.09.2017	Ocena warunków techniczno-sanitarnych pomieszczeń i otoczenia, kontrola dokumentacji oraz realizacji programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”		W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono	
19.	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu	23.10.2017	Wizyta monitorująca realizację „Programu dla szkół”- Warzywa i owoce, mleko w szkole	Protokół		
20.	PPHU „Motta” Opole	26.10.2017	Deratyzacja okresowa- jesienna	Nie stwierdzono	brak	
21.	Specjalista ds. bhp	30.10.2017	Przegląd stanu technicznego kuchni kontrola krzeseł i ławek w salach , kontrola dróg ewakuacji i ich oznakowania		Stan techniczny kuchni b.dobry , drogi ewakuacyjne spełniają normy bezpieczeństwa, ławki i krzesła należy dostosować do wzrostu dzieci.	
22.	UMiG Wydział Oświaty	10.10.2017 do 22.12.2017	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniach SIO- stan na 30.09.2017; 30.09.2012			
23.	Studio Architektury-	13.11.2017	Kontrola roczna stanu		Naprawić uszkodzoną obróbkę	

			<p>technicznej sprawności obiektu –kontrola roczna jesień 2017</p>		<p>blacharską na ścianie bocznej budynku, kontrolować spękania ścian zewnętrznych, wykonać termomodernizację budynku. przy obfitych opadach śniegu odśnieżać dach na Sali gimnastycznej. Okresowo czyścić rynny i rury spustowe</p>	
24.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe	23.11.2017	<p>Przeгляд techniczny instalacji gazowej; Przeгляд techniczny instalacji gazowej od kurka głównego do instalacji w lokalu użytkowym Przeгляд wodno-kanalizacyjny</p>		<p>Prawidłowa bez uwag</p>	
25.	Specjalista ds. bhp	28.12.2017	<p>Kontrola obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa</p>	<p>Protokół</p>	<p>Nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób, zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole</p>	